

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пермскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 500), e-mail: ngu@ugps.perm.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

11 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 23, тел. (8342) 258-40-01 (доб. 311), e-mail:  
11onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 80 / 1 / 1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 36  
«Звоночек»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора  
Чайковского городского округа и Еловского муниципального района по пожарному надзору  
(наименование органа ГПН)

№ 80 от « 23 » июня 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ  
«О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. « 19 » июля 20 21 года по  
14 час. 30 мин. « 26 » июля 20 21 года проведена плановая выездная проверка  
Перевощиковой Екатериной Сергеевной, старшим инспектором 11 ОНПР по Чайковскому  
городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС  
России по Пермскому краю здания, территории Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада № 36 «Звоночек» по адресу: Пермский край,  
г. Чайковский, ул. Советская, д. 20/1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Заведующим Кузнецовой Татьяной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,  
выявленные в ходе проверки:

| №<br>Пред-<br>писа-<br>ния | Вид нарушения обязатель-<br>ных требований пожарной<br>безопасности, с указанием<br>конкретного места выявлен-<br>ного нарушения | Наименование нормативного право-<br>вого акта РФ и (или) нормативного<br>документа по пожарной безопасности,<br>требования которого(ых) нарушены | Срок<br>устранения<br>нарушения<br>обязательных<br>требований<br>пожарной<br>безопасности | Отметка<br>(подпись)<br>о выполне-<br>нии (указы-<br>вается<br>только<br>выпол-<br>нение) |
|----------------------------|--|--|---|---|
| 1                          | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1                          | В здании дошкольного   | ст. 46 Федерального закона от  | 26.07.2022  |   |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| образовательного учреждения не защищены автоматической пожарной сигнализацией помещения № 10, 20, 31, 35, 42, 50, 70, 80, 81, 82 согласно тех. паспорту от 09.03.2010. | 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, 6, 83, 91 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 приложения А, п. 38 таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». |  |  |
|--|---|--|--|

При проведении проверки использовались рулетка измерительная металлическая UM5M; фотокамера телефона HUAWEI P30.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому муниципальному району УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю  
Перовщикова Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

« 26 » июля 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

*Заведующий Кучерба ТА*  
(должность, фамилия, инициалы)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

« 26 » 07 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)